

erstellt

für Antragsteller: FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA"RADAKS" S.C. RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI

ALEJA RÓŻANA 52, 76-200 SŁUPSK, Polen

ZERTIFIKAT

für die Produkteigenschaft

Nr. CV - 20 - 046/Z

Produkt: Lüftungsklappe Opti-Air am Kunstofffenster - System AD

Hersteller: siehe Antragsteller

Ausführung	Fenster einflügelig; Maße (Breite x Höhe) in mm:1230 x 1480							
Rahmen-Dicke // Verglasung	Rahmen 70 mm / Flüge	el 80 mm // dreifac	hes Glas					
Falzdichtung	Anschlagdichtung, außen und innen							
Beschläge	MACO							
Lüftungsausführung:	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 3					
 Dichtung außen 	2x 150 mm	2x 150 mm	2x 250 mm					
- Dichtung innen	2x Klappe (2x125 mm)	3x Klappe	4x Klappe					

Durch dieses Zertifikat wird die Übereinstimmung der angeführten Eigenschaften mit den vom Hersteller veröffentlichten Werten bestätigt:

Bezeichnung des geprüften Parameters	Prüfmethode				entspricht der einschlägigen DIN-Norm					Ergebnis			
Luftdurchlässigkeit		ČSN E	N 1026	3	ČSN EN 12207				Klasse 2				
Wasserdichtheit	ČSN EN 1027			7	ČSN EN 12208			Klasse 7B / 9A					
Lüftuna	Alternative 1				Alternative 2			Alternative 3					
Druck [Pa]	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	8	10	
Durchflues [m3/St]		3.5	46	5.2	3.2	45	63	6.5	40	5.0	Q 1	0.0	

Anlagen: Prüfbericht Nr. 305/2015; vom 2.9.2015, AZL Nr. 1007.1, erstellt von CSI a.s. (AG) Zlín,

Dieses Zertflikat gilt lediglich für das Produkt, dessen Spezifikation ausführlich in dem Prüfprotokoll angeführt ist. Es bestätigt die angegebenen Produkteigenschaften und weder bedeutet noch ersetzt die Zertflizierung laut Gesetz 22/1997 Sammlung über die technischen Ansprüche auf Produkt

Ausstellungsdatum: Geltungsdauer bis: 30.05.2022 30.05.2025



Muc Ing. Jindřich Mrlík