INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Arbeitsstätte in Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

erstellt

für Antragsteller: **FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA"RADAKS" S.C.**
RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI
ALEJA RÓŻANA 52, 76-200 SŁUPSK, Polen

ZERTIFIKAT

für die Produkteigenschaft

Nr. CV - 20 - 047/Z

Produkt:: **Lüftungsklappe Opti-Air am Kunstofffenster - System MD**

Hersteller:: siehe Antragsteller

Ausführung	Fenster einflügelig; Maße (Breite x Höhe) in mm 1230 x 1480		
Rahmen-Dicke // Verglasung	Rahmen 82 mm / Flügel 96 mm // dreifaches Glas		
Falzdichtung	mittig, außen und innen		
Beschläge	MACO		
Lüftungsausführung: - Dichtung außen - Dichtung innen	Alternative 1 2x 150 mm 2x Klappe (2x125 mm)	Alternative 2 2x 150 mm 3x Klappe	Alternative 3 2x 250 mm 4x Klappe

Durch dieses Zertifikat wird die Übereinstimmung der angeführten Eigenschaften mit den vom Hersteller veröffentlichten Werten bestätigt:

Bezeichnung des geprüften Parameters	Prüfmethode	entspricht der einschlägigen DIN-Norm	Ergebnis
Luftdurchlässigkeit	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Klasse 2
Wasserdichtheit	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Klasse E750

Lüftung	Alternative 1				Alternative a 2				Alternative 3			
Druck [Pa]	2	4	8	10	2	4	8	10	2	4	8	10
Durchfluss [m^3/St]	2,5	3,8	5,0	5,2	3,0	3,7	5,6	5,5	4,4	5,5	8,2	9,8

Anlagen: Prüfbericht Nr. 306/2015; vom 2.9.2015, AZL Nr. 1007.1, erstellt von CSI a.s. (AG) Zlín,

Dieses Zertifikat gilt lediglich für das Produkt, dessen Spezifikation ausführlich in dem Prüfprotokoll angeführt ist. Es bestätigt die angegebenen Produkteigenschaften und weder bedeutet noch ersetzt die Zertifizierung laut Gesetz 22/1997 Sammlung über die technischen Ansprüche auf Produkte.

Ausstellungsdatum: 30.05.2022
Geltungsdauer bis: 30.05.2025

Ing. Jindřich Mrlík